



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S W**

BELGE NUMARASI : 14.10.02/TSE-12193
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 26/11/2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 26/11/2011
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : ORHANLI TEPEÖREN MEVKİİ AKDENİZ CAD. ORTA MAH. TUZLA - İSTANBUL /
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI : BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ : TEPEÖREN MEVKİİ AKDENİZ CAD.ORTA MAH. ORHANLI-TUZLA İSTANBUL/
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "DOLCEVİTA" MARKALI;
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS EN 625/28.9.1995 -- TS EN 483/29.3.2001
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
24 HC TİCARİ MODELLİ, ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, ANI ISITICILI, HERMETİK KOMBİNE KAZAN

MAX ISI GÜCÜ:24 KW MİN ISI GÜCÜ:9.3 KW, KATEGORİ: II 2H3P, BACA TİPİ: C12 C32 C42 C52 C82 B22
31 HC TİCARİ MODELLİ, ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, ANI ISITICILI, HERMETİK KOMBİNE KAZAN

MAX ISI GÜCÜ:31 KW MİN ISI GÜCÜ:10.4 KW, KATEGORİ: II 2H3P, BACA TİPİ: C12 C32 C42 C52 C82 B22

26/11/2010

ERSİN İNAN ÇAKIR
MAKİNA SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlıklar Çankaya * tel: 312 4166200/0312-416 66 98 * faks:312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr